AREA TECNICA – D.C. INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
Direzione Specialistica Parcheggi

Milano
Comune di Milano

Milano, 11.07.2008

Spett.le Società
Parcheggi per Milano s.r.l.
Via Turati, 38
20121 MILANO
c/o fax 02.6571591

Comunicazione
trasmessa esclusivamente
via fax presso i
rispettivi recapiti indicati
Tot. N. 1 foglio

e p.c.

Al Presidente
del Consiglio di Zona 7
Dott. Pietro Accame
c/o fax 02.88458703

OGGETTO: Autoparcheggi interrati per residenti di Via Valsesia Est e Via Valsesia Ovest – Segnalazioni da parte del Consiglio di Zona 7 circa lavorazioni effettuate non a regola d'arte.

Con riferimento a quanto in oggetto, alla luce degli interventi di ripristino e/o rifacimento dell'impermeabilizzazione della soletta di copertura del parcheggio interrato di Valsesia Est, si dispone che al momento del citato intervento venga asportato il terreno non idoneo perché alterato da macerie e altri detriti e sostituito con il prescritto terreno agrario di coltivo per uno spessore di almeno 80-90 cm.

Si dispone altresì che, relativamente ad entrambi i parcheggi in oggetto, si proceda ad eliminare le "incongruenze" tra i progetti approvati e quanto realizzato relativamente ai percorsi e ai dislivelli posti nel verde.

Si richiede inoltre la sostituzione di tutti gli alberi trapiantati e non attecchiti.

Per quest'ultima disposizione si richiede l'intervento entro 10 gg dal ricevimento della presente, dandone poi comunicazione alla scrivente Direzione affinchè predisponga le opportune verifiche di controllo.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI SETTORE
Ing. Renzo Valtorta

Via Pirelli, 39 - 20124 Milano
16° piano -
tel. +39.02.884.66518 fax +39.02.884.66965

Il referente tecnico Geom. Raffaele Cattaneo
Pratica trattata da: Sig.ra Stella Spaccarelli